

Διεύθυνση Δικτύου
Χαλκοκονδύλη 22, 104 32, Αθήνα
Πληροφορίες:

Χ. Κατσάνος Δ. Μερεντίτης
Τ 210 5292470 210 5292583
F 210 5239301 210 5239463
C.Katsanos@deddie.gr D.Merentitis@deddie.gr

Αρ./Ημερ.: 5204

Προς: Αποδέκτες

Περίληψη: Περί κατάργησης της υποχρεωτικής τοποθέτησης αγωγού πρόσθετης εξυπηρέτησης και ρυθμίσεις ως προς την προσθήκη χωριστού αγωγού προστασίας (PE) στη γραμμή Πίνακα - Μετρητή σε υφιστάμενες Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ)

Σχετικά: α) Εισήγηση ΔΔ/4587/08.10.2013.
β) Εισηγητικό σημείωμα ΓΔ/ΑΔΔ, προς τον Προέδρο & ΔΝΣ, επί του α' σχετικού.
γ) Επισημείωση Προέδρου & ΔΝΣ επί του β' σχετικού (ΓρΔ/5768/30.10.2013).

Σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στα ανωτέρω σχετικά, από λήψεως της παρούσης:

- Καταργείται η ρύθμιση περί υποχρεωτικής τοποθέτησης αγωγού πρόσθετης εξυπηρέτησης, ως προαπαιτούμενου για τη χορήγηση τιμολογίου διπλής εγγραφής (νυκτερινό τιμολόγιο), και εφεξής η τοποθέτηση αγωγού πρόσθετης εξυπηρέτησης καθίσταται προαιρετική, τόσο για νεότευκτες όσο και για υφιστάμενες ΕΗΕ.
- Όσον αφορά σε υφιστάμενες παλαιές ΕΗΕ στις οποίες δεν είχε προβλεφθεί χωριστός αγωγός προστασίας (PE) στη γραμμή Πίνακα - Μετρητή, ανεξάρτητα από το εκάστοτε εφαρμοζόμενο σύστημα συνδέσεως των γειώσεων (άμεση γείωση ή ουδετέρωση):
 - Όταν υποβάλλεται ΥΔΕ για επαύξηση ισχύος, υποχρεωτικώς, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ΕΗΕ, θα ζητείται να άγεται αγωγός προστασίας έως τη Μετρητική Διάταξη.
 - Αντιθέτως, όταν υποβάλλεται ΥΔΕ για άλλους λόγους (π.χ. επανέλεγχος ή τροποποίηση ΕΗΕ κ.λπ.), δεν θα ζητείται η προσθήκη χωριστού αγωγού προστασίας (PE) στη γραμμή Πίνακα - Μετρητή, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ΕΗΕ.
 - Εξαιρούνται των ρυθμίσεων της υποπαραγράφου 2.1, βάσει της Οδηγίας Διανομής Νο 22 (Σχήματα 3, 4 & 5):
 - ΕΗΕ με εκτεταμένο εσωτερικό δίκτυο διανομής, στις οποίες τα εκτεθειμένα αγωγίμα μέρη συνδέονται κατά ομάδες σε διαφορετικά ηλεκτρόδια γείωσης (η πρακτική αυτή ακολουθείται σε ΕΗΕ που εξυπηρετούν περισσότερα του ενός χωριστά κτίρια με αντίστοιχους πίνακες διανομής)
 - ΕΗΕ μεγάλης ισχύος, που τροφοδοτούνται με παροχές Νο 5, Νο 6 και Νο 7.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να λάβει γνώση των προαναφερόμενων όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στις διαδικασίες εξυπηρέτησης καταναλωτών.



Ισιδωρος Βιτέλλας
Διευθυντής Δικτύου